2022

样品类型：管网水　　采样日期：2022.8.23

检测项目	横河社区	塘桥分公司	南丰中学	单位	限值	检测依据
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006（2.2）
耐热大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006（3.2）
大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006（4.2）
菌落总数	未检出	未检出	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006（1.1）
砷	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006（6.1）
镉	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2006（9.1）
铬(六价)	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.6-2006（10.1）
铅	<0.0008	<0.0008	<0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006（11.1）
汞	<0.00005	<0.00005	<0.00005	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.6-2006（8.1）
硒	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006（7.1）
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.5-2006（4.1）
氟化物	<0.10	0.11	0.15	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.5-2006（3.2）
硝酸盐(以 N 计)	1.24	1.24	1.24	mg/L	≤10	GB/T 5750.5-2006（5.3）
三氯甲烷	0.0221	0.0256	0.0237	mg/L	≤0.06	GB/T 5750.8-2006（1.2）
四氯化碳	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.8-2006（1.2）
溴酸盐(使用臭氧时)	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.10-2006（14.1）
甲醛(使用臭氧时)	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.9	GB/T 5750.10-2006（6.1）
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	<0.003	<0.003	<0.003	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006（13.2）
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	0.046	0.048	0.052	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006（13.2）
色度	<5	<5	<5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006（1.1）
浑浊度	0.12	0.11	0.43	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006（2.1）
臭和味	0 级	0 级	0 级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006（3.1）
肉眼可见物	无	无	无	/	无	GB/T 5750.4-2006（4.1）
pH	8.0	8.0	8.1	/	6.5～8.5	GB/T 5750.4-2006（5.2）
铝	0.090	0.120	0.113	mg/L	≤0.2	GB/T 5750.6-2006（1.1）
铁	<0.10	<0.10	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.6-2006（2.1）
锰	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.6-2006（3.1）
铜	0.0003	0.0003	0.0003	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006（4.1）
锌	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006（5.1）
氯化物	22.1	22.4	22.3	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006（2.2）
硫酸盐	22.6	27.0	21.1	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006（1.2）
溶解性总固体	203	208	200	mg/L	≤1000	GB/T 5750.4-2006（8.1）
总硬度(以 CaCO3 计)	134	137	135	mg/L	≤450	GB/T 5750.4-2006（7.1）
耗氧量(CODMn 法，以 O2 计)	0.73	0.82	0.73	mg/L	≤3	GB/T 5750.7-2006（1.1）
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.4-2006（9.1）
阴离子合成洗涤剂	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.4-2006（10.1）
总α放射性	<0.006	<0.006	<0.006	Bq/L	≤0.5	GB/T 5750.13-2006（1.1）
总β放射性	<0.10	<0.10	<0.10	Bq/L	≤1	GB/T 5750.13-2006（2.1）
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.50	0.30	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T 5750.11-2006（1.2）

样品类型：二次供水　　采样日期：2022.8.23

检测项目	中南樾府	大都会	甲江南	云樾兰庭	建发御龙湾四期	单位	限值	检测依据
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006（2.2）
菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006（1.1）
色度	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006（1.1）
浑浊度	0.08	0.07	0.09	0.19	0.19	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006（2.1）
臭和味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006（3.1）
肉眼可见物	无	无	无	无	无	/	无	GB/T 5750.4-2006（4.1）
pH	8.0	8.0	8.2	8.0	7.1	/	6.5～8.5	GB/T 5750.4-2006（5.2）
耗氧量(CODMn 法，以 O2 计)	0.89	0.95	0.94	0.97	0.94	mg/L	≤3	GB/T 5750.7-2006（1.1）
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.40	0.50	0.20	0.30	0.50	mg/L	≥0.05	GB/T 5750.11-2006（1.2）
氨氮(以N计)	＜0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	mg/L	≤0.5	GB/T 5750.5-2006（9.1）
亚硝酸盐	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	mg/L	/	GB/T 5750.5-2006（10.1）