张家港市给排水有限公司出厂水周水质公示（四厂）

采样地点：四厂泵房　　报告日期：2022.08.23

序号	项目	单位	限值	采样日期						
				2022.08.15	2022.08.16	2022.08.17	2022.08.18	2022.08.19	2022.08.20	2022.08.21
1	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	1	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无
5	耗氧量(以O_2计)	mg/L	3	1.21	1.14	0.89	0.82	1.07	0.99	0.89
6	菌落总数	CFU/mL	100	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	游离余氯	mg/L	4，余量≥0.3	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.58
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

备注：检测标准：生活饮用水卫生标准(GB5749-2006）